



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на „ХИДРОБЕТОН“ ООД, гр. София, за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 „ХИДРОБЕТОН СОФИЯ – СПЗ Бургас“, предстоящ да се изгради в поземлен имот с идентификатор ПИ 07079.605.500, по кадастралната карта на гр. Бургас, Промислена зона „Север“, общ. Бургас, обл. Бургас.

1. Цел на заявеното използване на водите:	За „промишлено водоснабдяване“ (За нуждите на База за производство на бетонови разтвори).
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	BG2G000000N025 – Порови води в неоген - Бургас
3. Водовземни съоръжения	тръбен кладенец ТК-1 „ХИДРОБЕТОН СОФИЯ – СПЗ Бургас“, с дълбочина 30±5м, предстоящ да се изгради в поземлен имот с идентификатор ПИ 07079.605.500, по кадастралната карта на гр. Бургас, Промислена зона „Север“, общ. Бургас, обл. Бургас, собственост на „ХИДРОБЕТОН“ ООД, гр. София
ЕКАТТЕ	07079
4. Място на използване на водите, населено място	За нуждите на База за производство на бетонови разтвори (Бетонов възел), в поземлени имоти с идентификатор ПИ 07079.605.499 и ПИ 07079.605.500, с обща площ 7,359 дка, по кадастралната карта на гр. Бургас, Промислена зона „Север“, общ. Бургас, обл. Бургас, собственост на „ХИДРОБЕТОН“ ООД.
5. Проектни параметри на използването: - количество на водите - понижение на водното ниво Годишен обем на черпене: - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Средноденоношен дебит: 1,0 л/сек; Максимален дебит: 3,5 л/сек. Максимално експлоатационно понижение: 8,1м 31390 м ³ 12045 м ³ /год.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“